



GRIJANJE

Javno preduzeće "Grijanje" d.o.o. Zenica, Bilmišće br.107, 72 000 Zenica
telefon +387 32 423 097, fax +387 32 423 099
www.grijanjezenica.ba

Na osnovu člana 69. stav (1) tačka b) i (2) tačka d) i člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ br. 39/14, 59/22 i 50/24), člana 37. Statuta Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica (u daljem tekstu: ugovorni organ) u skladu sa preporukom Komisije za nabavke broj: 6986/26 od 09.07.2026. godine, Uprava Javnog preduzeća „Grijanje“ d.o.o. Zenica, donosi

O D L U K U

o poništenju postupka javne nabavke

I

Poništava se postupak javne nabavke robe – Nepovratni ventili, putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, obavještenje o nabavci broj: 1091-7-1-137-3-20/26 od 23.06.2026. godine.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na web stranici Javnog preduzeća "Grijanje" d.o.o. Zenica.

Obrazloženje

Dana 23.06.2026. godine ugovorni organ sačinio je tendersku dokumentaciju broj: 6415/26 za nabavku robe – Nepovratni ventili, putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda, procijenjene vrijednosti 12.000,00 KM obavještenje o nabavci broj: 1091-7-1-137-3-20/26 od 23.06.2026. godine, objavljeno na portalu javnih nabavki: ejn.gov.ba.

Rok za dostavljanje ponuda je bio 06.07.2026. godine do 10:30 sati.

Dana 06.07.2026. godine u 11:00 sati, Komisija za nabavke u postupcima po konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda i za otvorene postupke nabavke je izvršila otvaranje blagovremeno dostavljenih ponuda, te konstatovala da su u roku za dostavljanje ponuda dostavljene 3 (tri) ponude i to:

- „Termoelektro trade“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH sa ponuđenom cijenom u iznosu od 11.940,00 KM bez PDV-a;
- „NV-INVEST“ d.o.o. Sarajevo sa ponuđenom cijenom u iznosu od 12.000,00 KM bez PDV-a;
- „TIPING COMPANY“ d.o.o. Zenica sa ponuđenom cijenom u iznosu od 11.991,00 KM bez PDV-a.

Pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije ponuđača „Termoelektro trade“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH Komisija za nabavke je utvrdila da ista nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kako slijedi:

- Točka 5.3. tenderske dokumentacije - Tehnička i profesionalna sposobnost – član 48. i član 49. Zakona
 1. Iz dostavljenog tehničkog lista za ponuđeni proizvod proizilazi da je osnovna konstrukcija opruge izrađena od materijala: čelik za opruge SM-ph, a traženi materijal u Obrascu za cijenu ponude je nehrđajući čelik X5CrNi18-10;
 2. Iz dostavljenog tehničkog lista za ponuđeni proizvod (tabela na strani 19. ponude) proizilazi da je za temperaturu medija od -10°C do 50°C dozvoljeni pritisak 25 bara, a u Obrascu za cijenu ponude za temperature veće ili jednake 120°C traženi radni pritisak je 25 bara.

Shodno navedenom, ponuda ponuđača „Termoelektro trade“ d.o.o. Brčko Distrikt BiH u skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama je ocijenjena kao NEPRAVILNA, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a slijedom toga je i NEPRIHVATLJIVA, jer ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju ponuđača.

Pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije ponuđača „NV-INVEST“ d.o.o. Sarajevo Komisija za nabavke je utvrdila da ista nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kako slijedi:

- Točka 5.3. tenderske dokumentacije - Tehnička i profesionalna sposobnost – član 48. i član 49. Zakona
 1. Iz dostavljenog tehničkog lista za ponuđeni proizvod proizilazi da je osnovna konstrukcija opruge izrađena od materijala: čelik za opruge SM-ph, a traženi materijal u Obrascu za cijenu ponude je nehrđajući čelik

X5CrNi18-10;

2. Iz dostavljenog tehničkog lista za ponuđeni proizvod (tabela na strani 19. ponude) proizilazi da je za temperaturu medija od -10°C do 50°C dozvoljeni pritisak 25 bara, a u Obrascu za cijenu ponude za temperature veće ili jednake 120°C traženi radni pritisak je 25 bara.

Shodno navedenom, ponuda ponuđača „NV-INVEST“ d.o.o. Sarajevo u skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama je ocijenjena kao NEPRAVILNA, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a slijedom toga je i NEPRIHVATLJIVA, jer ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju ponuđača.

Pregledom i provjerom dostavljene dokumentacije ponuđača „TIPING COMPANY“ d.o.o. Zenica Komisija za nabavke je utvrdila da ista nije u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije, kako slijedi:

- Točka 5.3. tenderske dokumentacije - Tehnička i profesionalna sposobnost – član 48. i član 49. Zakona
 1. Iako je u ponuđač u Obrascu za ponudu, u dijelu Popis dostavljenih dokumenta naveo da dostavlja „Izjavu da se ventil može ugraditi vertikalno“, istu je propustio dostaviti, odnosno njegova ponuda ne sadrži „Izjavu proizvođača da se ventil može ugraditi u vertikalnom položaju“, a što je u suprotnosti zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Shodno navedenom, ponuda ponuđača „TIPING COMPANY“ d.o.o. Zenica u skladu sa članom 2. Zakona o javnim nabavkama je ocijenjena kao NEPRAVILNA, jer nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom, a slijedom toga je i NEPRIHVATLJIVA, jer ne ispunjava kriterije za kvalifikaciju ponuđača.

Imajući u vidu navedeno, Komisija za nabavke dala je preporuku ugovornom organu da u smislu člana 69. stav (1) tačka b) i stav (2) tačka d), te člana 70. stav (4) Zakona o javnim nabavkama da može donijeti Odluku o poništenju postupka za nabavku roba – Nepovratni ventili.

Shodno naprijed navedenom, donesena je odluka kao u dispozitivu.

PRAVNA POUKA: Protiv ove odluke može se izjaviti žalba Uredu za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine u dovoljnom broju primjeraka putem ugovornog organa, lično ili preporučenom poštom, u roku od **5 (pet) dana** od dana prijema iste.



Direktor

Pašalić Muhammed, Mr.dipl.ing.el.

Broj: 6987/26

Zenica, 09.07.2026. godine

DOSTAVITI:

3x Ponuđači – preporučeno poštom s povratnicom

1x Uprava preduzeća

1x Odjeljenje za kadrovske i opšte poslove